



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 23.12.2021r.

**Komunikat nr 9/2021**  
**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowość Osowo Lęborskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowość Osowo Lęborskie, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

**WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PO PRZEGOTOWANIU**

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Uwaga:**

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański